

# INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID

Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

Versie : 1.0

Publicatiedatum : 1 augustus 2014

Ingangsdatum : 1 augustus 2014

De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB) is de beheerder van het inspectieschema bouwkundige brandveiligheid.

Beoordeeld worden de bouwkundige brandscheidingen die onderdeel zijn van de bouwkundige brandveiligheid. Dit schema is bedoeld voor en beperkt zich tot (complexe) bouwkundige brandscheidingen.

De in dit document opgenomen goed- en afkeurcriteria worden door inspectie-instellingen gehanteerd bij inspectie van de bouwkundige brandveiligheid.

De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB) heeft ervoor gekozen om voor de goed- en afkeurcriteria in de inspectieschema's naar dit document te verwijzen. Hiermee wordt voorkomen dat bij wijzigingen in de goed- en afkeurcriteria, de inspectieschema's van een wijzigingsblad moeten worden voorzien.

De tekst van dit inspectieschema wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB).

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 jo het besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan de Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

# INHOUDSOPGAVE

Inspectie bouwkundige brandveiligheid  
Goed- en afkeurcriteria  
Versie: 1.0  
Pagina 3/6

<b>1 Inleiding</b>	<b>4</b>
1.1 Algemeen	4
1.2 Werkwijze	4
1.3 Toepassingsgebied	4
<b>2 Goed- en afkeurcriteria</b>	<b>5</b>
2.1 Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid	5
2.2 Goed- en afkeurcriteria installatietechnische maatregelen	5
2.3 Goed- en afkeurcriteria organisatorische maatregelen	5

# 1 INLEIDING

## 1.1 ALGEMEEN

Dit document wordt gebruikt bij het Inspectieschema bouwkundige brandveiligheid:

- Inspectie van het detailontwerp bouwkundige brandveiligheid (BBV) op basis van afgeleide doelstellingen;
- Inspectie bouwkundige brandveiligheid (BBV) op basis van afgeleide doelstellingen.

In de beide inspectieschema's worden de in hoofdstuk 7 genoemde inspectiepunten beoordeeld op het voldoen aan de afgeleide doelstelling. De grens tussen goed- en afkeur wordt in dit document bepaald. De goed- en afkeurcriteria moeten worden toegepast vanuit het oogpunt 'doel'. Bij elk inspectiepunt behoren één of meerdere goed-/afkeurcriteria. In de inspectieschema's zijn deze met een verwijzing naar dit document aangegeven, in het format: [alineanummer/regelnummer].

## 1.2 WERKWIJZE

De inspecteur stelt vast of de bouwkundige brandveiligheid voldoet aan de afgeleide doelstellingen. Dit gebeurt als volgt:

1. De bouwkundige brandveiligheid wordt integraal op basis van de relevante bouwkundige, installatietechnische en organisatorische inspectiepunten geïnspecteerd.
2. Voor elk inspectiepunt is er één of meer afkeurcriteria in het document 'Inspectie bouwkundige brandveiligheid - Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid'. Bij de inspectiepunten staat een verwijzing naar de relevante afkeurcriteria. De inspecteur beoordeelt voor elk inspectiepunt of sprake is van goed- of afkeur.
3. Afkeurcriteria zijn eenduidig ('ja/nee') of meerduidelijk ('voldoende', 'juist', ed) beschreven. In het geval van een meerduidelijk afkeurcriterium is het normatief kader bepalend voor het oordeel.
4. Het normatief kader bestaat uit alle relevante gedocumenteerde informatie, zoals de Omgevingsvergunning activiteit bouwen, activiteit brandveilig gebruik, gebruiksmelding, nationale of internationale normen, voorschriften, standaards, branchedocumenten (zoals de standaard documenten van kaderstellende partijen als NVBR) besluitenlijsten (van NEN en het harmonisatieoverleg) en beproevings- en testresultaten (van 'full scale tests', functionele beproevingen en proeven).
5. Indien er op geen enkel inspectiepunt afkeur wordt vastgesteld, voldoet de bouwkundige brandveiligheid aan de afgeleide doelstellingen en kan een inspectiecertificaat worden afgegeven.

Het resultaat van de inspectie zal in het inspectierapport worden vastgelegd.

## 1.3 TOEPASSINGSGBIED

De in dit document vastgestelde goed- en afkeurcriteria zijn bestemd om te worden toegepast voor de inspectie van (complexe) bouwkundige brandscheidingen.

## 2 GOED- EN AFKEURCRITERIA

### 2.1 GOED- EN AFKEURCRITERIA BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID

- 1 Het basisontwerp<sup>1</sup> of het detailontwerp<sup>2</sup> bevatten niet de noodzakelijke informatie om de inspectie te kunnen uitvoeren.
- 2 Het basisontwerp is afgekeurd door de eisende partij(en) of vermeldt niet de afgeleide doelstelling(en).
- 3 Het detailontwerp is niet uitgewerkt conform het basisontwerp.
- 4 Een prestatie-eis wordt niet gehaald of er zijn geen gegevens waaruit blijkt dat er voldaan kan worden.
- 5 Een toegepast component heeft niet de benodigde kwaliteit of compatibiliteit.
- 6 Een toegepast materiaal of zijde van een constructieonderdeel voldoet niet aan de vereiste materiaalclassificatie of er zijn geen gegevens waaruit blijkt dat er aan voldaan kan worden.
- 7 De bouwkundige opbouw van de scheiding, het constructieonderdeel of de doorvoering voldoet niet aan de in het basisontwerp gestelde WBDBO of WRD.
- 8 Deuren of brandkleppen in brand- of rookscheidingen welke gesloten dienen te worden bij brand of rook als gevolg van brand zijn niet zelfsluitend.

### 2.2 GOED- EN AFKEURCRITERIA INSTALLATIETECHNISCHE MAATREGELEN

- 1 Een prestatie-eis wordt niet gehaald of er zijn geen gegevens waaruit blijkt dat er aan voldaan kan worden.
- 2 Deuren of brandkleppen in brand- of rookscheidingen welke gesloten dienen te worden bij brand of rook als gevolg van brand zijn niet zelfsluitend.

### 2.3 GOED- EN AFKEURCRITERIA ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

- 1 Een prestatie-eis wordt niet gehaald of er zijn geen gegevens waaruit blijkt dat er aan voldaan kan worden.
- 2 Beheer, controle of onderhoud is niet adequaat uitgevoerd.
- 3 De juiste aanduiding of opschrift ontbreekt.
- 4 Er wordt brandgevaar of een brandgevaarlijke situatie veroorzaakt.
- 5 Melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd.
- 6 Er zijn geen of onvoldoende preventieve maatregelen getroffen tegen het ontstaan van brand of een gevaarlijke situatie bij brand.
- 7 Er is geen BHV-plan of ontruimingsplattegrond aanwezig in het bouwwerk.
- 8 Er is geen of onvoldoende registratie van BHV-oefeningen in het logboek.

---

<sup>1</sup> Zie voor een overzicht artikel 7.1 van het VIVB Inspectieschema bouwkundige brandveiligheid - Inspectie basisontwerp bouwkundige brandveiligheid (BBV) op basis van afgeleide doelstellingen

<sup>2</sup> Zie voor een overzicht artikel 7.1 van het VIVB Inspectieschema bouwkundige brandveiligheid - Inspectie detailontwerp bouwkundige brandveiligheid (BBV) op basis van afgeleide doelstellingen

**Secretariaat VIVB**

Dwarsweg 10  
5301 KT Zaltbommel  
Postbus 340  
5300 AH Zaltbommel  
T: +31 (0) 418 572100  
F: +31 (0) 418 572101  
E-mail: [info@vivb.nl](mailto:info@vivb.nl)