

# INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID

Specifieke normen en verwijzingen

Versie : 1.0

Publicatiedatum : 1 augustus 2014

Ingangsdatum : 1 augustus 2014

# VOORWOORD

Inspectie bouwkundige brandveiligheid

Normen en verwijzingen

Versie : 1.0

Pagina 2/5

De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB) is de beheerder van het inspectieschema bouwkundige brandveiligheid.

Beoordeeld worden de bouwkundige brandscheidingen die onderdeel zijn van de bouwkundige brandveiligheid. Dit schema is bedoeld voor en beperkt zich tot (complexe) bouwkundige brandscheidingen.

Voor de verschillende voorzieningen zijn diverse normen van toepassing, waarbij het kan voorkomen dat het om een norm gaat die in het verleden voorkwam maar vandaag de dag geen toepassing meer vindt. De voorziening dient dan tegen de oude norm, mits correct naar verwezen in de uitgangspunten, geïnspecteerd te worden.

De VIVB heeft ervoor gekozen om alle normen te bundelen in dit document, en in de inspectieschema's naar dit document te verwijzen. Hiermee wordt voorkomen dat bij wijzigingen in het overzicht het inspectieschema van een wijzigingsblad moet worden voorzien.

De tekst van dit inspectieschema wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB).

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 jo het besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

# INHOUDSOPGAVE

Inspectie bouwkundige brandveiligheid  
Normen en verwijzingen  
Versie : 1.0  
Pagina 3/5

<b>1</b>	<b>Bouwkundige voorzieningen</b>	<b>4</b>
1.1	Specifieke normen en voorschriften voor bouwkundige voorzieningen	4

# 1 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

## 1.1 SPECIFIEKE NORMEN EN VOORSCHRIFTEN VOOR BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Norm, normatief document	Beschrijving	Verkrijgbaar bij
NEN 1414:2007	Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden	NEN, Delft
NEN 1775:1991 + A1:1997	Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren	NEN, Delft
NEN 2767-1:2011 + C1:2013	Conditiekening - Deel 1: Methodiek	NEN, Delft
NEN 2767-2:2008	Conditiekening van bouw- en installatiedelen - Deel 2: Gebrekenlijsten	NEN, Delft
NEN 2768:1998	Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor leidingaanleg in woningen	NEN, Delft
NEN 3011:2004 + C1:2007	Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte	NEN, Delft
NEN 6059-1 (ontw.)	Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken	NEN, Delft
NEN 6059-2 (ontw.)	Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 2: Conditiekening brandveiligheid bouwwerken	NEN, Delft
NEN 6062:2011	Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoorzieningen – Algemeen	NEN, Delft
NEN 6063:2008	Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken	NEN, Delft
NEN 6064:1991 + A2:2001	Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen	NEN, Delft
NEN 6065:1991 + A1:1997	Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouw materiaal (combinaties)	NEN, Delft
NEN 6066:1991 + A1:1997	Bepaling van de rookproductie bij brand van bouw materiaal (combinaties)	NEN, Delft
NEN 6068 + C1:2011	Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten	NEN, Delft
NEN 6069:2011	Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouw delen en bouw producten	NEN, Delft
NEN 6075:1991 + C1:2005	Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten	NEN, Delft
NEN 6088:2002	Brandveiligheid van gebouwen – Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen en bepalingmethoden	NEN, Delft
NEN 6090:2006	Bepaling van de vuurbelasting Brandveiligheid van gebouwen – Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookgasafvoorzieningen van bestaande gebouwen (bestaande bouw)	NEN, Delft
NEN-EN 13501-1 + A1:2007	Brandclassificatie van bouw producten en bouw delen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag	NEN, Delft
NEN-EN 1991-1-2 + C1:2011	Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene belastingen – Belasting bij brand, inclusief nationale bijlage	NEN, Delft
NEN-EN 1992-1-2 + C1:2011 Eurocode 2:	Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand, inclusief nationale bijlage	NEN, Delft

	NB:2011	
NEN-EN 1996-1-2 + C1:2011 Eurocode 6:	Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand, inclusief nationale bijlage NB:2011	NEN, Delft
SBR Publicatie April 2009	Brandwerende details, Woning- en Utiliteitsbouw	SBR, Rotterdam
SBR/ISSO Brandveilige doorvoeringen, 2 <sup>e</sup> druk Oktober 2007	Brand- en rookwerende oplossingen voor installatietechnische doorvoeringen.	SBR, Rotterdam
ISSO-publicatie 79 Versie 2010	Inspectie en onderhoud van Noodverlichtingsinstallaties	ISSO, Rotterdam

**Secretariaat VIVB**  
Dwarsweg 10  
5301 KT Zaltbommel  
Postbus 340  
5300 AH Zaltbommel  
T: +31 (0) 418 572100  
F: +31 (0) 418 572101  
E-mail: [info@vivb.nl](mailto:info@vivb.nl)