

Inspectiegrenzen bij een inspectiecertificaat en inspectie vs handhaving

Kennisuitwisselingsbijeenkomst
VIVB – Veiligheidsregio's

VIVB Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid

Waarom Inspectie

Onafhankelijk deskundig oordeel over de doeltreffendheid van een brandbeveiligingssysteem

Vertrouwen dat een brandbeveiligingssysteem tijdens een calamiteit doet wat er van verwacht mag worden

Wie maken gebruik van Inspectie

Gebruiker / eigenaar

- Eigen verantwoording
- Bedrijfscontinuïteit, aansprakelijkheid

Bevoegd gezag (Omgevingsdiensten / Veiligheidsregio's / gemeenten)

- Iedereen moet voldoen aan de wet
- (Wachten op) Handhaving is inspectiecertificaat aanwezig

Verzekeraars

- Schadebeperking door adequate beveiliging
- Bij calamiteit wordt altijd gekeken of aan de zorgplicht is voldaan

Inspectiegrenzen tijdens de inspectie


Inspectie

- Onderzoek of de actuele situatie voldoet aan het vooraf gestelde
- Rapportage van afwijkingen

Inspectiecertificaat

(positieve conclusie)

- Actuele situatie voldoet aan de eisen^{*)}



^{*)} kan 'doel' zijn (algemene eisen) maar ook UPD (specifieke eisen)

Waar liggen de grenzen van inspectie?

Voor en tijdens realisatie

- **Bij het opstellen van het Uitgangspuntendocument (UPD)**
 - Input door Eisen van partijen
 - Eigenaar
 - Bevoegd gezag
 - Verzekeraar(s)
 - UPD omschrijft:
 - Doel van de installatie
 - Aard en omvang van de installatie
 - Toegepaste normen, verwijzingen en concessie(s)
- **Tijdens het ontwerp en bij realiseren van de installatie**
 - Voldoet de installatie aan de eisen uit het UPD (omvang, niveau van beveiliging)
 - Is de installatie volgens de norm(en) en richtlijnen ontworpen en aangelegd

Waar liggen de grenzen van inspectie?

Bij inspectie → BIO in samenhang

- **Bouwkundig**

De bouwkundige randvoorwaarden in relatie tot de desbetreffende installatie

- **Installatietechnisch**

Voldoet de installatie aan de gestelde eisen uit het UPD

- **Organisatorisch**

Is de installatie geschikt voor het te beveiligen risico

- Stapelhoogte
- Onderhoud
- Ontruiming

- **Samenhang BIO:**

Wordt het beoogde niveau van beveiliging t.a.v. de doelstelling gehaald (niveau zoals omschreven in het UPD)

Betrokkenheid Bevoegd gezag

Bouwbesluit

- a. Direct aangestuurd § 6.20 etc.
- b. Gelijkwaardigheid § 1.3

Milieuregelgeving

- c. Gevaarlijke stoffen (o.a. PGS en vuurwerk)

Basisontwerp (UPD voor VBB en RBI en PvE voor BMI/OAI)

- bij a: Geen bijzondere rol Bevoegd gezag
- bij b: Bevoegd gezag vergunt een gelijkwaardigheidsoplossing
- bij c: Inspectie-Instelling beoordeelt UPD en Bevoegd gezag geeft akkoord

Betrokkenheid Bevoegd gezag

Detailontwerp (DTO=tekeningen en berekeningen)

- Geen grote rol voor Bevoegd gezag

Initiële inspectie

- Rol Bevoegd gezag is opvragen inspectiecertificaat

Vervolgininspectie

- Rol Bevoegd gezag is opvragen inspectiecertificaat

Inspectie vs handhaving

Inspectie omvat

- BIO (samenhang)
 - Brandbeveiligingsinstallatie(s)
 - Gestuurde brandbeveiligingsvoorzieningen
 - Bouwkunde (gerelateerd aan installatie)
 - Organisatie (gerelateerd aan installatie)

Rol Bevoegd gezag

- Terrein en toegang
- Alle omstandigheden (bouwkundig en organisatorisch) in relatie tot bouwregelgeving/vergunning
- Controle op aanwezigheid van bewijs dat brandbeveiligingssysteem aan eisen voldoet

Wanneer is het goed?

Rol Bevoegd Gezag (CCV afgeleide doelstellingen)

- Handhaving op afgegeven vergunningen
- Handhaving op afgegeven inspectiecertificaten

Rol Bevoegd Gezag (CCV PGS schema)

- Handhaving op afgegeven vergunningen
- Na beoordeling UPD door inspectie-instellingen goedkeuring verlenen op UPD
- Handhaving op afgegeven inspectiecertificaten

Wanneer is het goed?

Rol Inspectie-Instellingen (CCV afgeleide doelstellingen)

- Uitvoering van het CCV inspectieschema en bij voldoen aan de afgeleide doelstellingen: afgeven van inspectiecertificaat

Rol Inspectie-Instellingen (CCV PGS schema)

- Uitvoering van het PGS schema en bij voldoen aan het UPD: afgeven van inspectiecertificaat
- Uitvoering van het CCV inspectieschema en bij voldoen aan het UPD: afgeven van inspectiecertificaat